

Ročník 1984

# Sbírka zákonů

## Československá socialistická republika

ČESKÁ  
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ  
SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Částka 4

Vydána dne 16. března 1984

Cena Kčs 2,—

### OBSAH:

20. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99
  21. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90
  22. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 — Plešivec
  23. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1984 Sb. o provozním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.
  24. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnicích
  25. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotelniciach
  26. Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o změně a doplnění vyhlášky č. 23/1964 Zb. kterou se vykonává zákon č. 22/1964 Zb. o evidenci nemovitostí
- Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

## 20

### USNESENÍ

**předsednictva České národní rady**

ze 14. února 1984

**o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99**

Předsednictvo České národní rady

vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99 (Brandýs nad Labem—Stará Boleslav v okrese Praha-východ) a stanoví den jejího konání na pátek 6. dubna 1984.

**21****USNESENÍ****předsednictva České národní rady**

ze 14. února 1984

**o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru  
ve volebním obvodu č. 90**

Předsednictvo České národní rady

vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90 (část území města Olomouce ohraničeného ulicemi U Husova sboru, Riegrovou, náměstím Míru, náměstím Rudé armády, ulicemi Partyzánskou, U výpadu, Michalským stromořadím, U tržnice, Holickou, tokem řeky Moravy a ulicemi Leninovou, Gottwaldovou a Polskou) a stanoví den jejího konání na pátek 13. dubna 1984.

**Kempný v. r.****22****UZNESENIE****Předsedníctva Slovenskej národnej rady**

z 31. januára 1984

**o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru  
vo volebnom obvode č. 80 — Plešivec**

Předsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o volbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie volby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 — Plešivec a určuje deň ich konania na sobotu 24. marca 1984.

**Salgovič CSc. v. r.**

## 23

## VYHLÁŠKA

## federálního ministerstva dopravy

ze dne 21. února 1984,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy,  
ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 100/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 319 a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:

## Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 31/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se za slova „co nejhospodárněji“ vkládají slova „prosazovat nejprogresivnější způsoby přepravy a balení, jako například rychlodopravu sběrného a kusového zboží, kontejnerů, manipulací kontejnerů, palet a svazkování“.

2. § 23 odst. 10 zní:

„(10) Pokud tento přepravní řád nestanoví jinak, anebo pokud mezi plavebním podnikem a přepravcem nebylo dohodnuto jinak, musí být nakládka nebo vykládka lodí prováděna v kteroukoliv denní i noční dobu v pracovních dnech, dnech pracovního klidu a o sobotách (nepřetržitá nakládka a vykládka).“.

3. § 23 odst. 19 zní:

„(19) Provedl-li odesílatel naložení do lodi nebo příjemce vyložení zásilek z lodi v době kratší, než jakou stanoví nakládací nebo vykládací lhůta, poskytne plavební podnik

a) prémii ve výši 50 % zdržného u zboží zahraničního obchodu,

b) prémii ve výši 210 Kčs při přepravě energie-

tického uhlí, vyložil-li příjemce v jedné osmihodinové směně více lodí, než je stanoveno plánem obsluh, a to za každou vyloženou loď přesahující plán obsluh,

c) bonifikaci ve výši 0,50 Kčs ve vnitrostátní přepravě za naložení nebo vyložení zboží o sobotách<sup>1)</sup> a ve dnech pracovního klidu odesílateli případně příjemci za každou naloženou popřípadě vyloženou tunu zboží; bonifikace náleží za předpokladu, že

1. plavidlo bylo zcela naloženo a odesílatel odevzdal plavebnímu podniku všechny doklady, které mají provázet zásilku, a podepsal záznam o nakládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 20), nebo plavidlo bylo zcela vyloženo a příjemce potvrdil příjem zásilek a podepsal záznam o vykládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 21);
2. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky;
3. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky v den předcházející sobotě nebo dnu pracovního klidu.

Podmínka č. 1 a č. 2 nemusí být splněna, pokud něplnění denní normy nakládky popřípadě vykládky bylo způsobeno plavebním podnikem (nepřistavení plavidla, apod.).

Prémie a bonifikace se neposkytují, jestliže naložení zásilek do lodi nebo vyložení zásilek z lodi bylo prováděno prostřednictvím plavebního podniku anebo jeho zástupcem na účet odesílatele nebo příjemce.“.

## Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.

První náměstek:

Ing. Chovan CSc. v. r.

<sup>1)</sup> Pokud nejsou pracovním dnem.

Příloha k vyhlášce č. 134/1964 Sb. se doplňuje takto:

v části II se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:

„c) sběrné, kusové zboží a kontejnery v systému rychlodopravy

Děčín — Hamburk od 15. 4. do 15. 9. 72 hodin  
od 16. 9. do 14. 4. 96 hodin

Ústí n. L. — Hamburk od 15. 4. do 15. 9. 120 hodin  
od 16. 9. do 14. 4. 144 hodin,

pokud se plavební podnik a přepravci nedohodnou jinak.“

## 24

### VYHLÁŠKA

#### Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 20. února 1984

#### k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (dále jen „zákon“), v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

#### § 1

##### Rozsah platnosti

Vyhláška stanoví povinnosti organizace a jejich pracovníků při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelů (dále jen „kotelny“), v nichž je součet jmenovitých tepelných výkonů nízkotlakých kotlů (dále jen „kotle“) větší než 59 kW.

#### § 2

##### Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se považuje za

- a) kotelnu prostor, ve kterém jsou umístěny kotle
  1. teplovodní s nejvyšší pracovní teplotou vody do 115 °C včetně,
  2. parní s konstrukčním přetlakem kotlů do 0,07 MPa včetně,
  3. kapalinové s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, která nepřesahuje bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
 Přitom nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;
- b) parní kotel zařízení, v němž se vyrábí pára

- o jmenovitém přetlaku nejvýše 0,07 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plyných paliv, případně využívající elektrickou energii;
- c) teplovodní kotel zařízení, v němž se ohřívá voda na nejvyšší výstupní teplotu 115 °C spalováním pevných, kapalných nebo plyných paliv, případně využívající elektrickou energii;
- d) kapalinový kotel zařízení, které má trvalou kapalinovou náplň vzduchotěsně uzavřenou v kotlovém tělese;
- e) kotelní zařízení technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebné pro provoz kotle nebo s provozem související;
- f) výhřevnou (teplosměnnou) plochu plocha stěn částí kotle, kterými se předává teplo pracovní látce;
- g) jmenovitý tepelný výkon kotle množství tepla za jednotku času, které musí kotel trvale předávat teplotnětlakově při předepsaných podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;
- h) tah kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;
- ch) konstrukční přetlak nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;
- i) občasnou obsluhu kotle pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených v návodu k obsluze a provozu kotlů a v provozním řádu kotelny;

- j) trvalou obsluhu kotle obsluha, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle, pokud zůstane v doslechu signalizačního zařízení, které dává impuls při poklesu pracovního přetlaku pod minimální hodnotu a dosažené nejvyšší teploty výstupní vody u teplovodních kotlů a u parních kotlů při poklesu hladiny vody pod nejnižší přípustnou hranici;
- k) samostatný objekt prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou účelovou funkci;
- l) rekonstrukci kotle zásah do celku kotle zhotoveného, při kterém se mění parametry kotle proti původnímu stavu.

## § 3

**Projektová dokumentace kotelny**

[1] Projektovou dokumentaci kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 1,0 MW je zpracovatel v rámci stavebního řízení povinen předložit příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce (dále jen „inspektorát“) k posouzení.

[2] Součástí projektové dokumentace kotelny je

- technické řešení způsobu větrání,
- výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a
- výpočet účinného větrání prostoru kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny.

## § 4

**Dokumentace kotle**

[1] Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat

- návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě a
- osvědčení o jakosti a úplnosti kotle.

[2] Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem nad 50 KW musí obsahovat též

- výkresy sestavy kotle a jeho příslušenství,
- základové plány kotle,
- schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků,
- schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma dálkového ovládnutí a regulace, popřípadě oběhu vody,
- schéma mazání,
- jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody a
- seznam dokladů tvořících dokumentaci.

[3] U kotle na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 KW musí dodava-

tel plynového zařízení kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče.<sup>1)</sup>

[4] U kotle na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 KW musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehříváč, olejové hospodářství apod.).

## § 5

**Zřizování kotelů**

[1] Kotelny s parními nebo teplovodními kotli se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů vyšším než 3,5 MW musí být zřizovány v samostatných objektech.

[2] Kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů do 3,5 MW včetně lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střeších budov, umožňují-li to podmínky přísunu nebo přívodu paliva, tepelného rozvodu a stavební konstrukce budovy.

[3] Kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů vyšším než 3,5 MW a kotelny s kotli na plynná paliva se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 0,5 MW musí být postaveny s lehce vybořitelnými částmi stěn do prostoru, který nezvyšuje tlakovou vlnu. Alespoň jedna stěna těchto kotelů musí být nad úrovní terénu bezprostředně sousedícího s kotelny.

[4] Za lehce vybořitelné části stěn se považují stavební prvky (včetně oken, dveří apod.), jejichž pevnost není větší než pevnost cihlového zdiva o tloušťce 10 cm, provedeného na vápennou maltu. Velikost lehce vybořitelných ploch ve stěnách kotelů musí činit alespoň 0,07 m<sup>2</sup> na 1 m<sup>3</sup> prostoru kotelny.

[5] Pro montáž a výměnu kotlů nebo jejich částí u nových a rekonstruovaných kotelů musí být zajištěn prostor uvnitř kotelny, montážní otvor a přístupová cesta ke kotelny, které velikostí odpovídají rozměrům kotlů, popřípadě jejich montážních bloků.

[6] Ve výjimečných a mimořádných případech se lze odchýlit od požadavků na zřizování kotelů stanovených v odstavcích 1 až 5 po vyjádření příslušného inspektorátu a za podmínek jím stanovených.

## § 6

**Větrání**

[1] Prostory kotelů a prostory související s provozem kotelů musí být účinně větrány.<sup>2)</sup> Do

<sup>1)</sup> ON 06 0711 Revizní kniha plynových spotřebičů.

<sup>2)</sup> Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR — hlavní hygienik ČSR čj. HEM—340.2—30. 9. 78 z 11. května 1978. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí uveřejněné pod č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy (reg. v částce 21/1978 Sb.).

prostoru, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.

(2) Přirozené větrání kotelen, jejichž podlaha je pod úrovní okolního terénu (ve sklepech, suterénu apod.), a kotelen s kotli vytápěnými plynnými palivy, musí být zajištěno nejméně jedním neuzavíratelným otvorem pro přívod vzduchu s vyústěním při podlaze kotelen. Odvod vzduchu z těchto kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen na protilehlé straně, popřípadě odvodným potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu.

(3) V kotelnách, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem a které mají nucené větrání, musí být toto větrání přetlakové.

## § 7

### Nouzové osvětlení

(1) V kotelnách s půdorysnou plochou větší než 150 m<sup>2</sup> s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové osvětlení, které musí být napájeno samostatným zdrojem proudu.

- (2) Nouzovým osvětlením musí být opatřeny
- a) přední stěna obsluhy kotlů,
  - b) tlakoměry, tahoměry, vodoznamenky, výškoměry a nálevka včetně přetlakového zařízení parního kotle,
  - c) prostor pro odpopelňování,
  - d) prostor plynového hospodářství,
  - e) prostor zauhlovacího zařízení,
  - f) prostor provozní nádrže na kapalné palivo,
  - g) místo, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody a
  - h) únikové cesty po celé délce.

(3) Nouzové osvětlení podle odstavce 2 není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu.

(4) Obsluhující pracovníci musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.

(5) V kotelnách musí být přenosná svítilna s možností připojení na bezpečné napětí.

## § 8

### Tahové poměry kotlů

(1) Kouřové nástavce kotlů musí být opatřeny zařízením pro měření tahu a teplot spalin.

(2) Potřebný tah k hoření stanoví u kotlů jejich výrobce, při rekonstrukci kotlů zpracovatel projektové dokumentace.

## § 9

### Ochrana proti popálení

Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 °C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Uzavírací prvky musí být v takovém provedení, které vylučuje možnost popálení.

## § 10

### Provozní řád

(1) Organizace, která provozuje kotle (dále jen „provozovatel“), je povinna vydat provozní řád koteln (dále jen „provozní řád“) s předchozím souhlasem příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí nebo v družstvu orgánu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci; při jeho vypracování musí vycházet z předpisů k zajištění bezpečnosti práce v kotelnách a z návodu k obsluze, provozu a údržbě kotlů.

(2) Provozní řád stanoví počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič, způsob obsluhy (občasná nebo trvalá — § 2 písm. i), j)) a povinnosti jednotlivých pracovníků při obsluze kotlů, zauhlování, odstraňování pevných zbytků při spalování paliva, provozu zařízení na úpravu vody a provozu olejového a plynového hospodářství a okruh osob oprávněných ke vstupu do kotelny.

(3) Provozní řád musí řešit způsob, postup, rozsah a termíny čištění kotlů tak, aby nedošlo k poškození kotlových stěn a k ohrožení bezpečnosti pracovníků.

(4) Provozní řád musí být v kotelně trvale vyvěšen a dodržován.

## § 11

### Provoz kotlů

(1) Pracovníci při obsluze a provozu kotlů jsou povinni zejména

- a) při provozu parních kotlů zajistit, aby hladina vody nemohla klesnout pod nejnižší ani stoupnout nad nejvyšší přípustný stav vody a při provozu teplovodních a kapalinových kotlů, aby nedošlo k překročení nejvyšší dovolené teploty a tlak byl udržován ve stanoveném rozmezí,
- b) všechny uzávěry otevírat zvolna, aby nedocházelo k tepelným nebo tlakovým rázům,
- c) pokud nejde o zvlášť konstruované přetlakové topeniště, udržovat v topeništi podtlak podle provozních pokynů výrobce,
- d) pevné zbytky po spálení paliva odstraňovat z topeniště a kotelen tak, aby neohrožovaly pracovníky v kotelnách,
- e) při zatápění, provozu a odstavení kotlů postupovat podle provozního řádu.

(2) Nelze-li u některých kotlů návod dodavatele zajistit, zapracuje podrobné požadavky na zátopění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu.

(3) Kotle musí být ihned odstaveny z provozu

- a) při ztrátě vody ve vodoznamech, jde-li o parní kotle,
- b) není-li možno parní nebo teplovodní kotle doplňovat vodou,
- c) při vzniku trhlin a větších netěsností, a to
  1. u parních kotlů, jestliže ani při zvýšeném napájení není možno udržet nejnižší přípustný stav vody v kotlích,
  2. u teplovodních a kapalinových kotlů při náhlém poklesu tlaku kapaliny,
  3. jestliže by byla ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení,
  4. selže-li zabezpečovací zařízení,<sup>3)</sup>
- d) při deformacích výhřevných ploch kotlů, které by mohly způsobit výbuch kotlů a tím ohrozit bezpečnost osob,
- e) při výbuchu plynu v topeništi a v kouřových tazích, který způsobil poškození zadívky, oplechování nebo vlastního tlakového celku,
- f) v případech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např. špatná viditelnost, požár).

## § 12

### Povinnosti provozovatelů

Provozovatelé jsou povinni:

- a) provozovat kotle v souladu s provozním řádem,
- b) stanovit v kotelnách trvalou nebo občasnou obsluhu [§ 2 písm. i), j)] s přihlédnutím zejména k výkonu kotelen, způsobu signalizace, rozsahu automatizace, druhu paliva a návodu dodavatele k provozu, obsluze a údržbě,
- c) provádět preventivní a provozní údržbu kotelen,
- d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolované osoby,
- e) zajistit obsluhu kotlů odborně a zdravotně způsobilými topiči,
- f) zajistit praktický zácvik, zkoušku a ověření znalostí topiče (§ 14),
- g) zajistit v rozsahu stanoveném příslušným ústředním orgánem<sup>4)</sup> potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a jejich výměnu ve stanovených lhů-

tách, seznámit pracovníky s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,

- h) zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů [§ 15 písm. g)],
- ch) vést v kotelnách provozní deník (§ 13),
  - 1) označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nesmazatelným nápisem „KOTELNA — VSTUP NEPOVOLANÝM ZAKÁZÁN“, případně dalšími bezpečnostními nápisy,<sup>5)</sup>
  - 2) zajistit provedení odborných prohlídek kotelen (§ 16),
  - 3) odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,
  - 4) provádět chemické rozborů napájecí a kotelní vody podle návodu k obsluze, provozu a údržbě zařízení na úpravu vody,
  - 5) provést potřebná opatření v případě tvoření kotelního kamene nebo nadměrného usazování kalu v kotlích,
  - 6) zjišťovat přítomnost kysličníku uhelnatého ve lhůtách stanovených provozním řádem (např. detekční trubičkou),
  - 7) uschovávat provozní deník alespoň po dobu tří let.

## § 13

### Provozní deník

(1) V každé kotelně musí být veden provozní deník.

(2) Do provozního deníku se zapisují:

- a) den a hodina zatopení v kotlích,
- b) začátek a konec každé směny,
- c) provozní údaje (tlak páry, teplota vody, množství vody apod.) v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem,
- d) teplota venkovního vzduchu,
- e) údaje o závadách a poruchách a o jejich odstranění,
- f) údaje o neobvyklých jevech nebo mimořádných provozních podmínkách a o jejich odstranění,
- g) den a hodina odstavení kotlů,
- h) údaje o provedených údržbářských pracích v kotelnách,
- i) výsledky kontrol přítomnosti kysličníku uhelnatého,
- j) výsledky kontrol těsnosti rozebíratelných spojů a armatur, se kterými se manipuluje u plynového zařízení,

<sup>3)</sup> ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody.

<sup>4)</sup> Předpisy vydané ústředními orgány podle § 133 odst. 2 zákoníku práce a podle Zásad stanovených vládou ČSSR č. 251/1971.

<sup>5)</sup> ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky.  
ČSN 01 8012 Bezpečnostní tabulky.

k) jiné údaje potřebné pro posouzení provozu kotleny podle provozního řádu a zvláštních předpisů.<sup>6)</sup>

l) střídání směn topičů a jejich podpisy.

#### § 14

##### Topiči

(1) Topičem kotlů může být jen pracovník, který

- a) je starší 18 let,
- b) prokáže potvrzením příslušného lékaře, že je tělesně a duševně způsobilý vykonávat práci topiče,
- c) má nejméně týdenní praktický zácvik,
- d) ovládá obsluhu celého kotelního zařízení a všech bezpečnostních zařízení,<sup>3)</sup> zná návod dodavatele k obsluze, provozu a údržbě kotelního zařízení a provozní řád,
- e) má osvědčení o způsobilosti topiče k samostatné obsluze kotlů podle vzoru uvedeného v příloze vydané na základě úspěšně vykonané zkoušky. Záznam o zkoušce k osvědčení může být na společném dokladu.

(2) Zkoušku skládá topič před zkušební komisí, kterou ustanovuje a svolává provozovatel. Zkušební komise se skládá z předsedy, kterým je zástupce provozovatele, a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být odborný pracovník (§ 16), u kotlů na plyná paliva kromě toho též revizní technik plynových zařízení a zástupce příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí nebo v družstvu orgánu společenské kontroly.

(3) Provozovatelé se mohou k provádění zkoušek sdružit, pokud provedení zkoušek pro vlastní pracovníky není hospodárné. V tomto případě se dohodnou na složení a způsobu svolávání zkušební komise.

(4) O zkoušce musí být sepsán zápis, který je uložen u provozovatele, který zkoušku prováděl. Topičovi je v případě kladného výsledku zkoušky vydáno osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze vyhlášky. Stejnopis osvědčení je uložen u provozovatele spolu se zápisem o zkoušce.

(5) Při přijetí topiče do pracovního poměru je povinen provozovatel, který s topičem pracovní poměr uzavírá, pokud topič má osvědčení o způsobilosti topiče k samostatné obsluze kotlů ověřit jeho znalosti a sepsat o tomto ověření zápis.

#### § 15

##### Povinnosti topičů

Topiči jsou povinni

- a) udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném a řádném stavu,

- b) neprodleně ohlásit nadřazenému pracovníku každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů, hlášení zaznamenat v provozním deníku a dát potvrdit nadřazenému pracovníku a při nebezpečí z prodlení (§ 11 odst. 3) ihned odstavit kotel z provozu,

- c) v rozsahu a ve lhůtách stanovených v návodu výrobce k obsluze, provozu a údržbě a v provozním řádu kontrolovat tahové poměry v kotlích a stav a funkci zabezpečovacího a signalizačního zařízení, bez zásahu do automatického ovládání,

- d) trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolené osoby,

- e) při vicesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,

- f) neprodleně hlásit nadřazenému pracovníku okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (náhlou nevolnost apod.),

- g) podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,<sup>7)</sup>

- h) zapisovat do provozního deníku údaje uvedené v § 13 odst. 2.

#### § 16

##### Odborné prohlídky kotlen

(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotlen (dále jen „prohlídky“)

- a) před uvedením kotlen do provozu,
- b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,
- c) při změně druhu paliva,
- d) vždy po jednom roce provozu kotlen,
- e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

(2) Provedením prohlídek pověřil provozovatel odborného pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení, kotleny a bezpečnostní předpisy související (např. tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik).

(3) Při prohlídkách se vychází z revizních zpráv tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení a z dalších podkladů (např. zápis o prohlídkách předchozích, provozní deník). Při prohlídkách se zjišťuje zejména vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vody, zauhlovacího a odpopelňovacího zařízení.

(4) O výsledku prohlídek se vyhotoví zápis, který provozovatel uschovává po dobu pěti let.

<sup>6)</sup> Např. vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

<sup>7)</sup> Směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR reg. v částce 2/1968 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění závazného opatření č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR reg. v částce 20/1970 Sb.



## § 17

**Přechodné ustanovení**

Nové a rekonstruované kotelny mohou být uvedeny do provozu jen za podmínky, že nebyly předepsanými revizemi vyhrazených technických zařízení<sup>8)</sup> a prohlídkami (§ 16) zjištěny závady, které by uvedení do provozu bránily.

## § 18

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 35/1976 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

## § 19

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.

Předseda: 7

Dr. Bartík v. r.

<sup>8)</sup> Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihačí zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Příloha k vyhlášce č. 24/1984 Sb.

## V Z O R

Název a sídlo organizace

Datum:

Číslo osvědčení:

## O S V Ě D Ě Č E N Í

o způsobilosti topiče k samostatné obsluze nízkotlakých kotlů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Číslo OP:

Rodné číslo:

je po vykonání praktického zácviku (§ 14 vyhlášky) a po úspěšném vykonání zkoušky (§ 14 vyhlášky) způsobilý samostatně obsluhovat nízkotlaké kotle s topením na pevné palivo,\*] plynné palivo,\*] kapalně palivo.\*]

Podpis zástupce  
orgánu společenské kontroly

Podpis předsedy  
zkušební komise

Otisk razítka provozovatele

\*] Nehodící se škrtněte.

## 25

## VYHLÁŠKA

## Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 22. decembra 1983

## na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:

## § 1

## Rozsah platnosti

Vyhláška ustanovuje povinnosti organizáciám a ich pracovníkom pri projektovaní, zriaďovaní, umiestňovaní a prevádzke nízkotlakových kotolní (ďalej len „kotelne“), v ktorých je súčet menovitých tepelných výkonov nízkotlakových kotlov (ďalej len „kotly“) väčší ako 50 KW.

## § 2

## Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za

- a) kotelňu priestor, v ktorom sú umiestnené kotly
1. teplovodné s najvyššou pracovnou teplotou vody do 115 °C vrátane,
  2. parné s konštrukčným pretlakom kotlov do 0,07 MPa vrátane,
  3. kvapalinové, ktorých pracovná teplota kvapaliny neprevyšuje bod varu pri pretlaku 0,07 MPa.

Prítom nie je rozhodujúce, či v jednej kotelni sú kotly rovnakého typu;

- b) parný kotol zariadenie, v ktorom sa vyrába para s menovitým pretlakom najviac 0,07 MPa spaľovaním pevných, kvapalných alebo plyných palív, prípadne využívajúce elektrickú energiu;
- c) teplovodný kotol zariadenie, v ktorom sa ohrieva voda na najvyššiu výstupnú teplotu 115 °C spaľovaním pevných, kvapalných alebo plyných palív, prípadne využívajúce elektrickú energiu;
- d) kvapalinový kotol zariadenie, ktoré má trvalú kvapalinovú náplň vzduchotesne uzavretú v kotlovom telese;
- e) kotlové zariadenie technické zariadenie na výrobu pary alebo teplej vody, pozostávajúce

z kotla alebo niekoľkých kotlov a zariadenia potrebného pre prevádzku kotla alebo s prevádzkou súvisiace;

- f) výhrevnú (teplonosnú) plochu plocha stien častí kotla, ktorými sa odovzdáva teplo pracovnej látky;
- g) menovitý tepelný výkon kotla množstvo tepla za jednotku času, ktoré musí kotol trvalo odovzdávať teplonosnej látke pri predpísaných podmienkach v ustálenom stave, pri použití paliva predpísaného výrobcom;
- h) ťah kotla rozdiel medzi statickým tlakom v mieste vstupu spaľovacieho vzduchu do kotla a statickým tlakom v mieste odvodu spalín z kotla;
- ch) konštrukčný pretlak najvyššia prípustná hodnota pretlaku v kotle, ktorá je základom pre pevnostný výpočet kotla;
- i) občasnú obsluhu kotla pravidelná kontrola kotla kuričom v lehotách určených v návode na obsluhu a prevádzku kotlov a v prevádzkovom poriadku kotelne;
- j) trvalú obsluhu kotla obsluha, pri ktorej sa môže kurič len krátkodobo vzdialiť od kotla, pokiaľ zostane v dosluhu signalizačného zariadenia, ktoré dáva impulz pri poklese pracovného pretlaku pod minimálnu hodnotu a pri dosiahnutej najvyššej teplote výstupnej vody pri teplovodných kotloch a pri parných kotloch pri poklese hladiny vody pod najnižšiu prípustnú hranicu;
- k) samostatný objekt priestorovo ucelená stavba, ktorá plní vymedzenú účelovú funkciu;
- l) rekonštrukciu kotla zásah do celku kotla už zhotoveného, pri ktorom sa menia parametre kotla oproti pôvodnému stavu.

## § 3

## Projektová dokumentácia kotelne

(1) Projektovú dokumentáciu kotelne so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov väčším ako 1,0 MW je spracovateľ v rámci stavebného konania povinný predložiť príslušnému inšpektorátu bezpečnosti práce (ďalej len „inšpektorát“) na posúdenie.

[2] Súčasnou projektovej dokumentácie kotolne je:

- a) technické riešenie spôsobu vetrania,
- b) výpočet množstva vzduchu potrebného na spaľovanie,
- c) výpočet účinného vetrania priestoru kotolne a priestorov súvisiacich s prevádzkou kotolne.

#### § 4

##### Dokumentácia kotla

[1] Dodávateľ je povinný ku každému kotlu dodať

- a) návod na jeho montáž, obsluhu, prevádzku a údržbu,
- b) osvedčenie o akosti a úplnosti kotla.

[2] Dokumentácia kotla s menovitým tepelným výkonom nad 50 KW musí obsahovať tiež:

- a) výkresy zostavy kotla a jeho príslušenstva,
- b) základové plány kotla,
- c) schému potrubí a armatúr s udaním menovitých svetlostí a menovitých tlakov,
- d) schému meracích miest s udaním veličín na meranie prevádzkových látok, schému diaľkového ovládania a regulácie, prípadne schému obehu vody,
- e) schému mazania,
- f) akostné ukazovatele napájacej a kotlovej vody,
- g) zoznam dokladov tvoriacich dokumentáciu.

[3] Pri kotloch na plynné palivá s menovitým tepelným výkonom vyšším ako 50 KW musí dodávateľ plynového zariadenia kotla dodať tiež revíziu knihu plynového spotrebiča.<sup>1)</sup>

[4] Pri kotli na kvapalné palivá s menovitým tepelným výkonom vyšším ako 50 KW musí dodávateľ kvapalínového zariadenia kotla dodať tiež dokumentáciu a predpisy zariadenia pre spaľovanie kvapalného paliva (horák, predhrievač, olejové hospodárstvo a pod.).

#### § 5

##### Zriaďovanie kotolní

[1] Kotolne s parnými alebo teplovodnými kotlami so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov vyšším ako 3,5 MW musia byť zriadené v samostatných objektoch.

[2] Kotolne so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov do 3,5 MW vrátane možno zriaďovať aj v osobitných miestnostiach, pivniciach, suterénoch, posledných poschodiach alebo na strechách

budov, ak to umožňujú podmienky prísunu alebo privedu paliva, tepelného rozvodu a stavebnej konštrukcie budovy.

[3] Kotolne so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov väčším ako 3,5 MW a kotolne s kotlami na plynné palivá so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov väčším ako 0,5 MW musia byť vybudované s ľahko vybúrateľnými časťami stien do priestoru, ktorý nezvyšuje tlakovú vlnu. Aspoň jedna stena týchto kotolní musí byť nad úrovňou terénu bezprostredne susediaceho s kotolňami.

[4] Za ľahko vybúrateľné časti stien sa považujú stavebné prvky (vrátane okien, dverí a pod.), ktorých pevnosť nie je väčšia ako pevnosť tehlového muriva hrúbky 10 cm, vyhotoveného na vápennú maľtu. Veľkosť ľahko vybúrateľných plôch v stenách kotolní musí byť aspoň 0,07 m<sup>2</sup> na 1 m<sup>3</sup> priestoru kotolní.

[5] Pre montáž a výmenu kotlov alebo ich častí pri nových a rekonštruovaných kotloch musí byť zaistený priestor vo vnútri kotolní, montážny otvor a prístupová cesta ku kotolňam, ktoré veľkosťou zodpovedajú rozmerom kotlov, prípadne ich montážnych blokov.

[6] Vo výnimočných a mimoriadnych prípadoch sa možno odchýliť od požiadaviek na zriaďovanie kotolní uvedených v odsekoch 1 až 5 po vyjadrení príslušného inšpektorátu a za podmienok ním určených.

#### § 6

##### Vetranie

[1] Priestory kotolní a priestory súvisiace s prevádzkou kotolní musia byť účinne vetrané.<sup>2)</sup> Do priestoru, v ktorom sú umiestnené kotly, musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu potrebného na spaľovanie a vetranie neuzatvárateľným otvorom pri podlahe kotolní.

[2] Prírodné vetranie kotolní, ktorých podlaha je pod úrovňou okolitého terénu (v pivniciach, suteréne a pod.), a kotolní s kotlami vykurovanými plynými palivami musí byť zabezpečené najmenej jedným neuzatvárateľným otvorom pre prívod vzduchu s využitím pri podlahe kotolní. Odvod vzduchu z týchto kotolní musí byť zabezpečený aspoň jedným otvorom pri strope kotolní na protifaľej strane, prípadne odvodným potrubím do vonkajšieho priestoru tak, aby sa zabezpečilo dostatočné prúdenie vzduchu.

[3] V kotolňach, v ktorých sú umiestnené kotly s prírodným ťahom a ktoré majú nútené vetranie, musí byť toto vetranie pretlakové.

<sup>1)</sup> ON 06 0711 Revízia kniha plynových spotrebičov.

<sup>2)</sup> Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR — hlavný hygienik SSR č. Z-1629/1978-B/3-06 zo 14. 2. 1978 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SSR č. 7/1978 [registrovaná v číastke 20/1978 Zb.].

## § 7

**Núdzové osvetlenie**

(1) V kotolniciach s pôdorysnou plochou väčšou ako 60 m<sup>2</sup> s trvalou obsluhou musí byť inštalované núdzové osvetlenie, ktoré musí byť napájané samostatným zdrojom prúdu.

(2) Núdzové osvetlenie musí byť

- a) na prednej strane obsluhy kotlov,
- b) na tlakomeroch, fahomeroch, vodoznakoch, výškomeroch a nálievkach vrátane pretlakového zariadenia parného kotla,
- c) v priestoroch na odpopoľňovanie,
- d) v priestoroch plynového hospodárstva,
- e) v priestore zauhľovacieho zariadenia,
- f) v priestore prevádzkovej nádrže na kvapalné palivo,
- g) na mieste, kde je rozdeľovač pary alebo teplej vody,
- h) na únikových cestách po celej dĺžke.

(3) Núdzové osvetlenie podľa odseku 2 nie je potrebné pri kotloch, ak pri prerušení dodávky elektrickej energie dôjde k automatickému odstaveniu kotlov z prevádzky.

(4) Obsluhujúci pracovníci musia mať k dispozícii ručnú lampu v použiteľnom stave.

(5) V kotolniciach musia byť prenosné lampy s možnosťou pripojenia na bezpečné napätie.

## § 8

**Tahové pomery kotlov**

(1) Dymové nadstavce kotlov musia mať zariadenie na meranie fahu a teplôt spalín.

(2) Potrebný fah na horenie určí pri kotloch ich výrobca, pri rekonštrukcii kotlov spracovateľ projektovej dokumentácie.

## § 9

**Ochrana proti popáleniu**

Všetky povrchy v kotolniciach, ktoré sú teplejšie ako 60 °C, musia byť s výnimkou uzatváracích prvkov chránené nehorľavou izoláciou, ak neslúžia na účely vykurovania. Uzavracie prvky musia byť vyhotovené tak, aby sa zabránilo popáleniu.

## § 10

**Prevádzkový poriadok**

(1) Organizácia, ktorá má v prevádzke kotly (ďalej len „prevádzkovateľ“), je povinná vydať prevádzkový poriadok kotolne (ďalej len „prevádzkový poriadok“) s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu Revolučného odborového hnutia

alebo v družstve orgánu spoločenskej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci; pri jeho vypracovaní musí vychádzať z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce v kotolniciach a z návodu na obsluhu, prevádzku a údržbu kotlov.

(2) V prevádzkovom poriadku sa určí, koľko kotlov môže obsluhovať jeden kurič, spôsob obsluhy [občasná alebo trvalá — § 2 písm. i), j)] a povinnosti jednotlivých pracovníkov pri obsluhu kotlov, zauhľovaní, odstraňovaní pevných zvyškov pri spaľovaní paliva, prevádzke zariadenia na úpravu vody a prevádzke kvapalinového a plynového hospodárstva a okruh osôb oprávnených k vstupu do kotolne.

(3) V prevádzkovom poriadku sa určí spôsob, postup, rozsah a termíny čistenia kotlov tak, aby nedošlo k poškodeniu kotlových stien a k ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov.

(4) Prevádzkový poriadok musí byť v kotolnici trvalo vyvesený a dodržiavaný.

## § 11

**Prevádzka kotlov**

(1) Pracovníci pri obsluhu a prevádzke kotlov sú povinní najmä:

- a) pri prevádzke parných kotlov zabezpečiť, aby hladina vody nemohla klesnúť pod najnižší ani stúpnuť nad najvyšší prípustný stav vody a aby pri prevádzke teplovodných a kvapalinových kotlov nedošlo k prekročeniu najvyššej dovolenej teploty a tlak bol udržiavaný v určenom rozpätí,
- b) všetky uzávery otvárať zvoľna, aby nedochádzalo k tepelným alebo tlakovým nárazom,
- c) ak nejde o osobitne skonštruované pretlakové kúrenisko, udržiavať v kúrenisku podtlak podľa prevádzkových pokynov výrobcu,
- d) pevné zvyšky po spálení paliva odstraňovať z kúreniska a kotolní tak, aby neohrozovali pracovníkov v kotolniciach,
- e) pri zakurovaní, prevádzke a odstavovaní kotlov postupovať podľa návodu dodávateľa na obsluhu a prevádzku kotlov a podľa prevádzkového poriadku.

(2) Ak nemožno pri niektorých kotloch zaobstarať návod dodávateľa, uvedie prevádzkovateľ požiadavky na zakurovanie, prevádzku a odstavovanie kotlov do prevádzkového poriadku.

(3) Kotly sa musia okamžite odstaviť z prevádzky

- a) pri strate vody vo vodoznakoch, ak ide o parné kotly,
- b) ak nemožno parné alebo teplovodné kotly doplniť vodou,
- c) pri vzniku trhlín a väčších netesností,

1. pri parných kotloch, ak ani pri zvýšenom napájaní nemožno udržať najnižší prípustný stav vody v kotloch,
  2. pri teplovodných a kvapalinových kotloch pri náhlom poklese tlaku kvapaliny,
  3. keby bola ohrozená bezpečnosť osôb alebo zariadení,
  4. keď zlyhá zabezpečovacie zariadenie,<sup>3)</sup>
- d) pri deformáciách výhrevných plôch kotlov, ktoré by mohli spôsobiť výbuch kotlov a tým ohroziť bezpečnosť osôb,
  - e) pri výbuchu plynu v kúrenisku a v dymových ťahoch, ktorý spôsobil poškodenie výmurovky, oplechovania alebo vlastného tlakového celku,
  - f) keď nemožno zabezpečiť ich spoľahlivú obsluhu (napr. zlá viditeľnosť, požiar).
- k) odstraňovať závady a nedostatky zistené pri odborných prehliadkach kotolní a pri revíziách,
  - l) vykonávať chemické rozborý napájacej a kotlovej vody podľa návodu na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadenia na úpravu vody,
  - m) vykonávať potrebné opatrenia v prípade tvorenia kotlového kameňa alebo nadmerného usadzovania kalu v kotloch,
  - n) zisťovať prítomnosť kyslíčnika uhoľnatého v lehotách určených prevádzkovým poriadkom (napr. detekčnou trubičkou),
  - o) uschovávať prevádzkový denník aspoň po dobu troch rokov.

## § 13

**Prevádzkový denník**

[1] V každej kotolní sa musí viesť prevádzkový denník.

[2] Do prevádzkového denníka sa zapisujú:

- a) deň a hodina zakúrenia v kotloch,
- b) začiatok a koniec každej smeny,
- c) prevádzkové údaje (tlak pary, teplota vody, množstvo vody a pod.) v rozsahu a lehotách určených prevádzkovým poriadkom,
- d) teplota vonkajšieho vzduchu,
- e) údaje o závadách a poruchách a o ich odstránení,
- f) údaje o neobvyklých javoch alebo mimoriadnych prevádzkových podmienkach a o ich odstránení,
- g) deň a hodina odstavenia kotlov,
- h) údaje o vykonaných údržbárskych prácach v kotolniach,
- i) výsledky kontrol prítomnosti kyslíčnika uhoľnatého,
- j) výsledky kontrol tesnosti rozoberateľných spojov a armatúr, s ktorými sa manipuluje pri plynovom zariadení,
- k) iné údaje potrebné na posúdenie prevádzky kotolne podľa prevádzkového poriadku a osobitných predpisov,<sup>5)</sup>
- l) striedanie smien kuričov a ich podpisy.

## § 14

**Kuriči**

[1] Kuričom kotlov môže byť len pracovník, ktorý

- a) je starší ako 18 rokov,
- b) preukáže potvrdením príslušného lekára, že

## § 12

**Povinnosti prevádzkovateľov**

Prevádzkovatelia sú povinní:

- a) prevádzkovať kotly v súlade s prevádzkovým poriadkom,
- b) určiť v kotolniach trvalú alebo občasnú obsluhu (§ 2 písm. i), j)) s prihliadnutím najmä na výkon kotolní, spôsob signalizácie, rozsah automatizácie, druh paliva a na návod dodávateľa na prevádzku, obsluhu a údržbu,
- c) vykonávať preventívnu a prevádzkovú údržbu kotolní,
- d) dozerať, aby sa v kotolniach nevykonávali práce, ktoré nesúvisia s ich prevádzkou a údržbou, a aby sa v nich nezdržovali nepovolane osoby,
- e) zabezpečiť obsluhu kotlov odborne a zdravotne spôsobilými kuričmi,
- f) zabezpečiť praktický zácvik, skúšku a overovanie vedomostí kuriča (§ 14),
- g) zabezpečiť v rozsahu určenom príslušnými nariadenými orgánmi potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky, zabezpečiť ich údržbu a výmenu v určených lehotách, oboznámiť pracovníkov s ich používaním a ich používanie vyžadovať a sústavne kontrolovať,
- h) zabezpečiť určené lekárske prehliadky kuričov (§ 15 písm. g)),
- ch) viesť v kotolniach prevádzkový denník (§ 13),
- i) označiť dvere do kotolní bezpečnostnou tabuľkou s nezmazateľným nápisom „KOTOLŇA — NEZAMESTNANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ“, prípadne ďalšími bezpečnostnými nápismi,<sup>4)</sup>
- j) zabezpečiť vykonanie odborných prehliadok kotolní (§ 16),

<sup>3)</sup> ČSN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.

<sup>4)</sup> ČSN 01 8010 Bezpečnostné farby a značky.

ČSN 01 8012 Bezpečnostné tabuľky.

<sup>5)</sup> Napr. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

je telesne a duševne spôsobilý vykonávať prácu kuriča,

- c) má aspoň týždenný praktický zácvik,
- d) ovláda obsluhu celého kotlového zariadenia a všetky bezpečnostné zariadenia,<sup>5)</sup> pozná návod dodávateľa na obsluhu, prevádzku a údržbu kotlového zariadenia a prevádzkový poriadok,
- e) má osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vzoru uvedeného v prílohe, vydané na základe úspešne vykonanej skúšky; záznam o skúške k osvedčeniu môže byť na spoločnom doklade.

[2] Skúšku skladá kurič pred skúšobnou komisiou, ktorú ustanovuje a zvoláva prevádzkovateľ. Skúšobná komisia sa skladá z predsedu, ktorým je zástupca prevádzkovateľa, a z najmenej dvoch členov, z ktorých jeden musí byť odborný pracovník (§ 16), pri kotloch na plynnej palivá okrem toho tiež revízny technik plynových zariadení a zástupca príslušného orgánu Revolučného odborového hnutia alebo v družstve orgánu spoločenskej kontroly.

[3] Prevádzkovatelia sa môžu na vykonanie skúšok združiť, ak vykonanie skúšok pre vlastných pracovníkov nie je hospodárne. V takom prípade sa dohodnú o zložení a spôsobe zvolávania skúšobnej komisie.

[4] O skúške sa spíše zápisnica, ktorá je uložená u prevádzkovateľa, u ktorého sa skúška vykonala. Kuričovi sa v prípade kladného výsledku skúšky vydá osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Rovnopis osvedčenia je uložený u prevádzkovateľa spolu so zápisnicou o skúške.

[5] Pri prijatí kuriča do pracovného pomeru je povinný prevádzkovateľ, ktorý s kuričom uzatvára pracovný pomer, pokiaľ kurič má osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov, overiť jeho vedomosti a spísať o tom zápisnicu.

## § 15

### Povinnosti kuričov

Kuriči sú povinní

- a) udržiavať obsluhované zariadenie kotolne v bezpečnom a riadnom stave,
- b) bezodkladne ohlásiť nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, závalu alebo neobvyklý jav pri prevádzke kotlov, hlásenie zaznamenať v prevádzkovom denníku a dať potvrdiť nadriadenému pracovníkovi a pri nebezpečenstve z omeškania (§ 11 ods. 3) kotol okamžite odstaviť z prevádzky,
- c) v rozsahu a lehotách určených v návode výrobcu na obsluhu, prevádzku a údržbu a v pre-

vádzkovom poriadku kontrolovať fahové pomery v kotloch a stav a funkciu zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, bez zásahu do automatického ovládania,

- d) trvale udržiavať poriadok a čistotu v kotolniciach a dbať na to, aby sa v nich nezdržovali nepovolané osoby,
- e) pri viacsmennej prevádzke po skončení smeny odovzdať kotlové zariadenie svojmu nástupcovi,
- f) bezodkladne hlásiť nadriadenému pracovníkovi okolnosti, ktoré im podstatne sťažujú obsluhu kotlov (náhla nevoľnosť a pod.),
- g) podrobiť sa lekárskeym prehliadkam určeným osobitnými predpismi,<sup>6)</sup>
- h) zapisovať do prevádzkového denníka údaje uvedené v § 13 ods. 2.

## § 16

### Odborné prehliadky kotolní

[1] Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odborné prehliadky kotolní (ďalej len „prehliadky“):

- a) pred uvedením kotolne do prevádzky,
- b) po každej generálnej oprave a rekonštrukcii kotlov,
- c) pri zmene druhu paliva,
- d) vždy po jednom roku prevádzky kotolní,
- e) pri sezónnej prevádzke pred začiatkom každej sezóny.

[2] Vykonaním prehliadok poverí prevádzkovateľ odborného pracovníka, ktorý preukázateľne ovláda bezpečnostné predpisy pre prevádzku, obsluhu a údržbu kotlového zariadenia, kotolne a súvisiace bezpečnostné predpisy (napr. tepelný technik, revízny technik kotlov, energetik).

[3] Pri prehliadkach sa vychádza z revíznych správ tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a z ďalších podkladov (napr. zápisnica o predchádzajúcich prehliadkach, prevádzkový denník). Pri prehliadkach sa zisťuje najmä vonkajší a vnútorný stav kotlov, stav zabezpečovacieho zariadenia, horákov, čerpadiel, nádrží, zariadenia na úpravu vody, zauhľovacieho a odpopoľňovacieho zariadenia.

[4] O výsledku prehliadok sa vyhotoví zápisnica, ktorú prevádzkovateľ uschováva po dobu päť rokov.

## § 17

### Prechodné ustanovenie

Nové a rekonštruované kotolne môžu byť uvedené do prevádzky iba vtedy, ak neboli predpisa-

<sup>5)</sup> Smernice č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (registrované v čiaske 24/1970 Zb.).

nými revíziemi vyhradených technických zariadení) a prehliadkami (§ 16) zistené závady, ktoré by uvedeniu do prevádzky bránili.

pečnosti práce č. 36/1976 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniciach.

## § 18

**Zrušovacie ustanovenie**

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bez-

## § 19

**Účinnosť**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom

1984.

**Riaditeľ:**

**Ing. Macháč v. r.**

7) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti.



Příloha vyhlášky č. 25/1984 Zb.

## V Z O R

Názov a sídlo organizácie

Dátum:

Číslo osvedčenia:

## O S V E D Č E N I E

o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakých kotlov

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Číslo OP:

Rodné číslo:

je po vykonaní praktického zácviku a po úspešnom vykonaní skúšky (§ 14 vyhlášky č. 25/1984 Zb.) spôsobilý samostatne obsluhovať nízkotlakové kotly s kúrením na pevné,\*] plynné,\*] kvapalné\*] palivo.

Podpis zástupcu  
orgánu spoločenskej kontroly

Podpis predsedu  
skúšobnej komisie

-Pečiatka prevádzkovateľa

\*] Nehodiace sa prečiarknuť.

## 26

## VYHLÁŠKA

## Slovenského úradu geodézie a kartografie

zo 16. februára 1984

## o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 ods. 3 a § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1983 Zb.:

## Čl. I

Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „notárska listina o predaji nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „písomná dohoda alebo potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súhlasné vyhlásenie o tom, že v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebol podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom,<sup>1)</sup> potvrdenie štátneho notárstva o nadobudnutí nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia“.

2. § 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) ak ide o nadobudnutie osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním alebo obdobné nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu<sup>2)</sup> písomné ohlásenie občana o zmene právneho vzťahu k nehnuteľnosti, doloženého osvedčením štátneho notárstva,<sup>3)</sup> ktoré vydá štátne notárstvo na základe: vyhlásenia občana o okolnostiach, dobe a nepretržitosti držby nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho

vecnému bremenu, súhlasného vyjadrenia dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a vyjadrenia miestneho národného výboru.“,

„e) ak ide o zánik obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo zánik obmedzenia práva osobného užívania pozemku: rozhodnutie oprávneného orgánu, listina o nadobudnutí nehnuteľnosti do štátneho socialistického vlastníctva,<sup>4)</sup> registrovaná zmluva o zániku vecného bremena, návrh povinného doložený úradnou listinou o úmrtí osoby, ktorej patrilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu,<sup>5)</sup> alebo návrh dlžníka doložený listinou o zániku pohľadávky.<sup>6)</sup>“.

3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa listinou zriaďuje vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje len na časť pozemku, táto časť sa vyznačí na geometrickom pláne alebo na kópii z pozemkovej mapy; geometrický plán alebo kópia z pozemkovej mapy sa pripoja k listine.“.

4. V § 10 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

„d) vyjadrujú sa k nadobudnutiu osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním a k nadobudnutiu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

## Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.

Predseda:

Ing. Michalko v. r.

1) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

2) § 135a Občianskeho zákonníka.

3) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 72/1983 Zb.).

4) § 496 Hospodárskeho zákonníka.

5) § 135c ods. 7 Občianskeho zákonníka.

6) § 61 Občianskeho zákonníka.

**OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘÁVNÍCH PŘEDPISŮ**

## Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb., **výnos** ze dne 12. října 1983 čj. 19 684/83, **kterým se mění a doplňuje Předpis L 8 Letová způsobilost letadel — Mezinárodní požadavky ICAO** ze dne 19. června 1973 čj. 17 198/80.

Výnos nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba — letiště Praha-Ruzyně, PSC 160 08.

## Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. **výnos** ze dne 14. července 1983 čj. 13099/83—020, **kterým se mění a doplňuje Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví** ze dne 14. října 1976 čj. 21 765/76—20 ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 14. března 1980 čj. 6635/80—20.

Výnos nabyt účinnosti dnem 1. září 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba — letiště Praha-Ruzyně PSC 160 08.

## Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství **výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídicí činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy** ze dne 27. října 1983 čj. 20 324/1983—03.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví), v podniku Československé aerolinie se sídlem v Praze, u Slov-airu Bratislava a na Státní letecké inspekci v Praze. Výnos je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 1/1984.

## Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s federálním ministerstvem financí, s federálním ministerstvem zahraničních věcí, s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, s ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství **výnos** ze dne 15. listopadu 1983 čj. 22 412/1983—03, **kterým se mění a doplňuje Směrnice o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků** ze dne 7. ledna 1983 čj. 23792/82—03.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a na útvarech ekonomiky práce organizací, na něž se vztahuje.

#### Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. **výnos** ze dne 18. listopadu 1983 čj. 17 432/83—20/1, **kterým se vydává Předpis L 8168 Postupy pro provádění letů.**

Výnos nabývá účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo dopravy, a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba — letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

#### Federální ministerstvo financí

oznamuje, že pozbylo účinnosti Úřední sdělení ministerstva financí, publikované v částce 62/1957 Úředního listu, o zavedení příplatku a přírážky k příslušnému úřednímu kursu při nákupu a prodeji deviz a valut ve výši úředního kursu valut u platů neobchodní povahy.

Výši příplatku a přírážky k úřednímu kursu při nákupu a prodeji devizových prostředků v měnách nesocialistických zemí a SFRJ v případech neobchodní povahy obsahuje poznámka v kursovém listku Státní banky československé.

#### Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, **výnos** ze dne 7. prosince 1983 čj. 314—5901—3120,051083, **kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 8. 1977 čj. II/5—1152/77—7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům.**

Výnos se vztahuje na dílní organizace v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky a federálního ministerstva hutí a těžkého strojírenství, jejichž pracovníkům poskytují služby závodní obvodní lékaři, hygienici, odborní pracovníci hygienických stanic z úseku hygieny práce a pracovního lékařství a posudkoví lékaři.

Výnos nabyl účinnosti 7. prosince 1983. Byl zaslán příslušným federálním ústředním orgánům, ministerstvům práce a sociálních věcí republik a ministerstvům zdravotnictví republik.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvu práce a sociálních věcí SSR, ministerstvu zdravotnictví ČSR a ministerstvu zdravotnictví SSR.

#### Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží ČSSR

vydalo podle § 392 odst. 1 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. **výnos** ze dne 20. prosince 1983, **kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu** ze dne 25. července 1964, ve znění doplňku ze dne 30. března 1965.

Výnos byl publikován pod č. 19 v částce 12 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 22. prosince 1983 a účinnosti nabyl dnem 1. ledna 1984. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží ČSSR

vydalo podle § 392 odst. 1 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. **výnos** ze dne 20. prosince 1983,  **kterým se vyhláší úplné znění základních podmínek dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu** ze dne 25. 7. 1964, ve znění doplňku ze dne 30. 3. 1965 a výnosu č. 19/1983 Věst. FMZO, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu ze dne 25. 7. 1964, ve znění doplňku ze dne 30. 3. 1965.

Výnos byl publikován pod č. 20 v částce 12 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 22. prosince 1983. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

#### Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6910/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Včelár“**. Jej účelom je ochrana zachovaných suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev skalnej lesostepi na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Nitre. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

#### Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6911/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Veterník“**. Jej účelom je ochrana posledných zvyškov typickej vegetácie skalnej stepi v západnej časti Myjavskej pahorkatiny s početným výskytom ojedinelých a chránených druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Senici. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

#### Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6912/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Nové pole“**. Jej účelom je ochrana posledných zvyškov slatin charakteristických pre západné podhorie Malých Karpát s výskytom viacerých fyto-geograficky významných druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Senici. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6913/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Bindárka“**. Jej účelom je ochrana uceleného komplexu močiarnych a mezofilných aluviálnych biocenóz s bohatým zastúpením charakteristických a existenčne ohrozených zriedkavých druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Trenčíne. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6914/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Horná Závrská“**. Jej účelom je ochrana zachovanej ukážky spoločenstiev prameniskových mokradí Bielej Karpát s bohatým zastúpením viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Trenčíne. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6915/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kamenínske slanisko“**. Jej účelom je ochrana zachovaného špecificky vyvinutého zvyšku pôvodných slanísk na juhozápadnom Slovensku s výskytom ojedinelých rastlinných spoločenstiev, ako aj jednotlivých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Zrušuje sa úprava Povereníctva kultúry z 10. 10. 1953 č. 76973/1953—B—II/2 (Úradný vestník, čiastka 131/1953).

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Nových Zámkoch. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6916/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Kerčík“**. Jej účelom je ochrana bohatého výskytiska ponikleca lúčneho čiernastého (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) v stepných teplomilných rastlinných spoločenstvách Cerovej vrchoviny na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Lučenci. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6917/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Somoška“**. Jej účelom je ochrana morfológicky výrazného kopca s odkryvom šesťbokej stĺpovitej odľučnosti čadiča zvaným „Kamenný vodopád“, so zrúcaninou stredovekého hradu, pestrou mozaikou spoločenstiev a výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zrušuje sa úprava Povereníctva kultúry z 26. 2. 1954 č. 1932/1954—HSO (Úradný vestník, čiastka 38/1954).

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Lučenci. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6918/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Predajnianska slatina“**. Jej účelom je ochrana zachovaných významných mokradných spoločenstiev rastlín a živočíchov so zastúpením chránených i ohrozených druhov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Banskej Bystrici. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6919/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Šujské rašelinisko“**. Jej účelom je ochrana zachovaných zriedkavých slatinných a rašelinných druhov rastlín a ich spoločenstiev na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Žiline. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

## Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6920/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Belianske lúky“**. Jej účelom je ochrana zachovaných zriedkavých lúčnych a slatinných fytoocenóz na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na Okresnom národnom výbore v Poprade. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6921/1983—22 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Dubová hora“**. Jej účelom je ochrana zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev kyslých dubových bučín Slanských vrchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na Okresnom národnom výbore v Prešove. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1983 č. 261 o zabezpečení zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1983/1984 a podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. **výnos** ze dne 11. listopadu 1983 č. 6/83 **o zrušení penále za překročení stanovených limitů spotřeby elektřiny pro účely veřejného osvětlení v letech 1982 a 1983**.

Tímto výnosem se zrušuje penále, které mají platit maloobdobatelé elektřiny, pokud se jím postihuje překročení stanovených limitů spotřeby elektřiny pro účely veřejného osvětlení v letech 1982 a 1983 podle § 1 odst. 1 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 72/1981 Sb., o přechodné úpravě některých hospodářských závazků dodávek a odběru elektřiny, a podle § 16 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny. Současně se zrušuje i penále, které by s prodloužením uvedeného penále mohlo vzniknout.

Výnos nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout u všech orgánů hospodářské arbitráže (§ 6 odst. 1 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, v úplném znění vyhlášeném pod č. 46/1983 Sb.).

## OZNÁMENÍ

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů Praha oznamuje, že jako každoročně vyjde i letos publikace EKONOMICKÝ VÝVOJ 1983 [ČSSR, ČSR, SSR, kraje, okresy]. Jde o jedinou celostátní publikaci obsahující první rychlé komplexní údaje o vývoji ekonomiky za rok 1983 v územním členění. Přináší přehledy vývoje hlavních odvětví, vývoje zaměstnanosti, mezd a životní úrovně, porovnání krajů a okresů mezi sebou, rovněž tak i přehled o vývoji některých intenzifikačních činitelů hospodářského růstu v krajském a okresním členění.

Publikaci zpracovali pracovníci Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu. Je určena všem orgánům státní správy, pracovníkům národních výborů, podnikům, organizacím, školám i neširší veřejnosti. Vyjde začátkem května 1984 v rozsahu cca 220 stran, formát A 5, cena Kčs 14,—, objednávky přijímá pod skladovým číslem 98 017 0 SEVT, Slezská 30, 121 28 Praha 2 — nejpозději do 30. 3. 1984.

---

**Vydavatel:** Federální statistický úřad — **Redakce:** 118 16 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, telefon 53 38 41 až 49 — **Administrace:** Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., 118 16 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, telefon 53 38 41 až 49 — Vychází podle potřeby — Roční předplatné je stanoveno za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku podle výměru CCÚ č. 1646/22/71 a SCÚ č. 700 C/71 MC ze dne 22. 10. 1971 — **Roční předplatné činí 66,— Kčs** a vybírá se v I. čtvrtletí — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého kalendářního čtvrtletí, nejpозději do 10 dnů před stanoveným datem — **Účet pro předplatné:** SRCs Praha 1 — Účet č. 10 0328-1 — **Novinová sazba** povolena poštou Praha 07, číslo 313 348 Be 55 — **Tisknou:** Tiskařské závody, n. p., závod 4, Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská 6 — **Dohlédací** **posta** Praha 07.